

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
Территориальный отдел в г. Радужный
Фактический адрес: 628464, ХМАО – Югра, г. Радужный микрорайон 2, дом 7
телефон/факс 8(34668): 3-96-69, e-mail: Raduzhny@86.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

ПРЕДПИСАНИЕ

**об устранении выявленных нарушений санитарных правил
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный
надзор и контроль за исполнением обязательных требований
законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и защиты прав потребителей**

№42 от 26.10.2018

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 5» - «Школа здоровья и развития»**

ИНН/ КПП 8609014318/ 860901001, ОГРН 1028601466101

Юридический адрес: 628461, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город
Радужный, микрорайон 7, дом 25

Место осуществления деятельности: 628461, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город
Радужный, микрорайон 7, дом 25

**Акт проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица №336
от 26.10.2018г.**

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

1. Ограждение МБОУ СОШ № 5 частично отсутствует, что не соответствует требованиям п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
2. В физкультурно-спортивной зоне оборудовано футбольное поле с искусственным покрытием, документы на синтетическое покрытие подтверждающие, безвредность для здоровья детей не представлены, что не соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
3. Мусоросборники не оборудованы плотно закрывающимися крышками, что не соответствует требованиям п. 3.7., п. 12.1. СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 2. 12. СанПиН 2.4.5.2409 – 08 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
4. В МБОУ СОШ № 5 помещения начальных классов разбросаны по всем этажам: на 1 –ом этаже располагаются два кабинета начальных классов №№ 1-8, 1-9; на 2–ом этаже располагаются шесть кабинетов начальных классов №№ 2-10, 2-11, 2-12, 2-13, 2-14, 2-15; на 3 –ом этаже располагаются шесть начальных классов №№ 3-10, 3-11, 3-12, 3-13, 3-14, 3-15, таким образом, начальные классы не выделены в отдельный блок учебных с выходами на участок, что не

- соответствует требованиям с п. 4.1. СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
5. В МБОУ СОШ № 5 на первом этаже оборудована гардеробная. Гардероб оснащен вешалками для одежды, ячейки для обуви не предусмотрены, что не соответствует требованиям п. 4.5. СанПиН 2.4.2.2821 – 10«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
6. В кабинетах информатики компьютеры расставлены по периметру, что не соответствует требованиям п. 6.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340 – 03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;
7. В прививочном кабинете установлена бактерицидная лампа открытого типа, перед входом в прививочный кабинет не установлена подача и отключение электропитания бактерицидной установки который должен быть сброкирован со световым табло над дверью «Не входить! Опасно! Идет обеззараживание ультрафиолетовым излучением», что не соответствует требованиям главы I п. 11.12. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 8.3. Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»;
8. В медицинском блоке в процедурном кабинете не установлена раковина с подводкой горячей и холодной воды, что не соответствует требованиям п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821 – 10«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 5.6. СанПиН 21.3.2630 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
9. Осмотр на педикулез и чесотку проводится один раз в четверть после каникул, при осмотре лупа и частый гребни не используются ввиду их отсутствия, что не соответствует требованиям п. 11.5. СанПиН 2.4.2.2821 – 10«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
10. Для начальных классов не проводится (не организовано) периодическое профилактическое плановое обследование на гельминтозы и кишечные протозоозы, что не соответствует требованиям п. 4.1., п. 4.6, п. 11.2.2, п. 11.2.3 СП 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»;
11. В 2017 году туберкулиновая проба Манту поставлена 859 детям вместо 917 (93 %), что не соответствует требованиям ст. 3, ст. 8 «Порядок и сроки проведения профилактических медицинских осмотров граждан в целях выявления туберкулеза» Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2017 г. N 124н«Об утверждении порядка и сроков проведения профилактических медицинских осмотров граждан в целях выявления туберкулеза»;
12. На первом этаже туалет для мальчиков и на втором этаже туалет для девочек не оборудован кабинками, что не соответствует требованиям п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821 – 10«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
13. В складском помещении для сыпучих продуктов со стены отпала плитка, что не позволяет проводить качественную уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821 – 10«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
14. Линолеум в кабинете № 1-3 рваный, в кабинете № 1-8 швы расходятся, что не допускает уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821 – 10«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
15. В медицинском пункте в кабинете приема швы линолеума разошлись, что не допускает проводить качественную влажную уборку, что не соответствует требованиям п. 4.30. СанПиН 2.4.2.2821 – 10«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
16. В учебных кабинетах среднего и старшего звена используется только один только один размер (свыше 1750 мм), маркировка голубая, что не соответствует росту – возрастным особенностям детей и не соответствует требованиям п. 5.2. СанПиН 2.4.2.2821 – 10«Санитарно –

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

17. Классные доски в слесарной мастерской, в кабинетах №№ 1-8, 1-9 не имеют лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей, что не соответствует требованиям п. 5.7. СанПиН 2.4.2.2821 – 10, в соответствии с требованиями п. 5.7. СанПиН 2.4.2.2821 – 10«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

18. Ученические и демонстрационные столы в кабинете химии не имеют устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю стола, что не соответствует требованиям п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821 – 10«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

19. Сверлильные станки не оборудованы предохранительными сетками, стеклами и местным освещением, что не соответствует требованиям п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821 – 10«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

20. В учебных кабинетах отсутствуют термометры для контроля температурного режима, что не соответствует требованиям п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821 – 10«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

21. В кабинете № 1-8 светильники с люминесцентными лампами располагаются перпендикулярно светонесущей стене, что не соответствует требованиям п. 7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821 – 10«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

22. В учебных кабинетах №№ 1-8, 1-9, в слесарной мастерской и в кабинете географии классные доски, не обладающие собственным свечением не оборудованы местным освещением – софитами, что не соответствует требованиям п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821 – 10«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

23. Перед началом нового 2018 – 2019 учебного года не проведен технический контроль соответствия оборудования паспортным характеристикам (не представлен соответствующий документ), что не соответствует требованиям п. 4.3. СанПиН 2.4.5.2409 – 08, в соответствии с требованиями п. 4.3. СанПиН 2.4.5.2409 – 08 «...Ежегодно перед началом нового учебного года должен проводиться технический контроль соответствия оборудования паспортным характеристикам»;

24. В моечном цехе не установлена раковина для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, что не соответствует требованиям п. 3.3., 13.2 СанПиН 2.4.5.2409 – 08 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

25. Помещение для хранения уборочного инвентаря при пищеблоке не оборудовано душевым поддоном и умывальной раковиной с подводкой горячей и холодной воды, что не соответствует требованиям п. 5.22. СанПиН 2.4.5.2409 – 08«Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

26. На момент обследования 17.10.2018 г. 10 часов 35 минут, предварительное накрытие столов проводили обучающиеся 5 «а» класса, возраст детей 10 лет, что не соответствует требованиям п. 7.3. СанПиН 2.4.5.2409 – 08«Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

27. Территория МБОУ СОШ № 5 не содержится в чистоте, на момент обследования валяется бытовой мусор, мусор не вывозится при заполнении контейнеров на 2/3 их объема, что не соответствует требованиям п. 12.1. СанПиН 2.4.2.2821 – 10«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

28. Трудные предметы в 2-4 классах проводятся 1, 4 и 5 уроком (иностраный язык, русский язык, математика), что не соответствует требованиям приложению № 3 п.10.8. СанПиН

2.4.2.2821 – 10«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

29. Трудные предметы в 5-11 классах проводятся 1 и 5 уроком (биология, химия, геометрия, физика), что не соответствует требованиям приложению № 3 п.10.8. СанПиН 2.4.2.2821 – 10«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), руководствуясь ст. 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1 ст. 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)»

предлагаю:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» - «Школа здоровья и развития»

ИНН/ КПП 8609014318/ 860901001, ОГРН 1028601466101

Юридический адрес:628461, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Радужный, микрорайон 7, дом 25

Место осуществления деятельности:628461, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Радужный, микрорайон 7, дом 25:

В срок до 03.12.2018 года:

1. Мусоросборники оборудовать плотно закрывающимися крышками;
2. Провести расстановку компьютеров в кабинетах информатики в соответствии с требованиями п. 6.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340 – 03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;
3. Организовать проведение осмотра на педикулез и чесотку учащихся применением лупы и частого гребня;
4. Организовать периодическое профилактическое плановое обследование на гельминтозы и кишечные протозоозы школьников младших классов (1-4);
5. Обеспечить расстановку мебели в учебных кабинетах среднего и старшего звена в соответствии с возрастом – возрастным особенностям детей;
6. Классные доски в слесарной мастерской, в кабинетах №№ 1-8, 1-9 оборудовать лотками для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей;
7. Не допускать предварительное накрытие столов дежурными детьми младше 14 лет;
8. Предусмотреть составление расписания занятий с учетом распределения образовательной нагрузки в течении дня и недели.
9. Представить результаты туберкулиновой пробы в 2018 году;
10. В складском помещении для сыпучих продуктов провести косметический ремонт стены;
11. Представить результаты технического контроля соответствия оборудования паспортным характеристикам;
12. Провести уборку территории МБОУ СОШ № 5, обеспечить вывоз мусора при заполнении контейнеров на 2/3 их объема;

В срок до 19.08.2019 года:

13. Провести ограждение МБОУ СОШ № 5;
14. Представить документы на синтетическое покрытие в физкультурно-спортивной зоне,подтверждающие, безвредность для здоровья детей;
15. Размещение начальных классов выделить в отдельный блок с выходами на участок;
16. Гардероб оснастить ячейками для обуви;
17. Выключатель бактерицидного облучателя открытого типа в прививочном кабинете вывести за пределы рабочего помещения;

18. Процедурный кабинет оборудовать раковиной с подводкой горячей и холодной воды через локтевой смеситель;
19. Туалет для мальчиков на первом этаже и туалет для девочек на втором этаже оборудовать кабинками;
20. Провести косметический ремонт напольного покрытия в кабинете № 1-3, № 1-8;
21. Провести косметический ремонт с целью устранения нарушения целостности напольного покрытия в кабинете приема (медицинский пункт);
22. Ученические и демонстрационные столы в кабинете химии оборудовать устойчивым к действию агрессивных химических веществ покрытием и защитными бортиками по наружному краю стола;
23. Сверлильные станки оборудовать предохранительными сетками, стеклами и местным освещением;
24. В кабинете № 1-8 светильники с люминесцентными лампами расположить параллельно светонесущей стене;
25. В учебных кабинетах №№ 1-8, 1-9, в слесарной мастерской и в кабинете географии классные доски оборудовать местным освещением – софитами;
26. Моечный цех оборудовать раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смеситель;
27. Помещение для хранения уборочного инвентаря при пищеблоке оборудовать душевым поддоном и умывальной раковиной с подводкой горячей и холодной воды;
28. Учебные кабинеты оборудовать термометрами для контроля температурного режима;

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» - «Школа здоровья и развития»**

О выполнении настоящего предписания сообщить в 3-х дневный срок после окончания установленной даты в письменном виде по адресу:

628464, ХМАО – Югра, г. Радужный микрорайон 2, дом 7

(адрес и срок представления сообщения)

Заместитель начальника _____

Тарасова Людмила Викторовна

Предписание получил _____

(должность, Ф.И.О.)

(дата)

Данное предписание обязательно к исполнению в установленные сроки на основании ст.ст. 11, 51 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Неисполнение влечет за собой административную ответственность в соответствии со ст. 19.5. КоАП РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано:

- в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление согласно действующего законодательства, который предусмотрен разделом V Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей благополучия человека, утвержденный приказом от 16.07.2012г. №764

- в судебном порядке в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ путем подачи административного искового заявления в Суд общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ).